

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отдел надзорной деятельности по Кимовскому району ГУ МЧС России по Тульской области
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 33, тел. 5-83-07

Предписание № 15 / 1 / 1 - 3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору муниципального казённого общеобразовательного учреждения Львовской
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
средней общеобразовательной школы Зимову А.В.

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района
(наименование органа ОНД)

Тульской области по пожарному надзору № 15 от «27» января 2015 года, ст. 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«19» февраля 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; «24» февраля 2015 г. с 10 час. 00 мин. до
14 час. 00 мин.; «05» марта 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая
проверка начальником ОНД по Кимовскому району Тульской области капитаном внутренней
службы Абинякиным Евгением Георгиевичем в отношении объекта защиты – здания, помещений
и территории группы дошкольного образования, муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Львовская средняя общеобразовательная школа, по адресу:
Кимовский район, д. Львово, д. 85.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКОУ Львовская СОШ Зимовым А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Директору МКОУ Львовская СОШ Зимову А.В. (в здании группы дошкольного образования) провести испытания наружных пожарных лестниц, составить протокол проведения испытаний. Кимовский район, д. Львово, д. 85, МКОУ Львовская СОШ.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ст.151 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	до 13.04.2015г.	
2.	Директору МКОУ Львовская СОШ Зимову А.В. (в здании группы дошкольного образования) разработать декларацию пожарной безопасности. Кимовский район, д. Львово, д. 85, МКОУ Львовская СОШ.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64	до 13.04.2015г.	

3.	Директору МКОУ Львовская СОШ Зимову А.В. (в здании группы дошкольного образования) план эвакуации людей при пожаре выполнить в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009. Кимовский район, д. Львово, д. 85, МКОУ Львовская СОШ.	ФЗ-123 ст.4 ст.151 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.7. ГОСТ 12.2.143-2009	до 13.04.2015г.	
----	---	---	--------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Кимовскому району

Тульской области

капитан вн. службы

Абинякин Е.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"05» марта 2015 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор МКОУ Львовская СОШ Зимов А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

"05» марта 2015 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99